Gemeinde Emmingen-Liptingen

den 13.06.2023
Al

Erläuterung zu den Tagesordnungspunkten der Sitzung des Technischen Ausschusses am 29.06.2023

Vorlage Nr. TA/040/2023

Abschluss von Wartungsverträgen
- Sirenen
- Sandfilter der Kläranlage

Wartung der Sirenen

In Emmingen-Liptingen wurden in diesem Frühling insgesamt 5 Sirenen installiert, drei im Ortsteil Emmingen (Feuerwehrmagazin, Witthohschule und Kläranlage) und zwei im Ortsteil Liptingen (Schloßbühlhalle und Mättlestraße 9). Die Sirenen wurden auch erfolgreich getestet.

Für die Sirenen besteht eine jährliche Wartungspflicht. Die Firma Meder Commmtech, die die Sirenen installiert hat, hat uns einen entsprechenden Wartungsvertrag angeboten. Die Wartungskosten belaufen sich insgesamt auf 1.904 EUR brutto für alle 5 Sirenen.

Wartung der Sandfilter

Die Sandfilter der Kläranlage wurden bisher nicht regelmäßig gewartet. Ein entsprechender Vertrag wurde uns von der Firma Nordic Water angeboten und beläuft sich auf 3.665,20 EUR.

Bei der Neubestückung der Filter mit Aktivkohle hat eine Reinigung stattgefunden, was dringend nötig war. Diese Reinigungen und Überprüfungen sind im Wartungsvertrag enthalten. Vom Klärpersonal können diese Arbeiten nicht selbst durchgeführt werden. Die Firma Nordic Water hält es für möglich, dass die unterlassenen Wartungen und Reinigungen dazu geführt haben, dass die Menge an Filtermaterial deutlich abgenommen hatte im Laufe der Zeit.

Die Klärwärter befürworten den Abschluss des Wartungsvertrags, damit die Filter regelmäßig überprüft und gereinigt werden und damit zuverlässig funktionieren.

Beschlussfassungsvorschläge:

Die beiden Wartungsverträge werden wie dargestellt abgeschlossen.

Joachim Löffler
Bürgermeister

Patrick Allweiler
Hauptamtsleiter