

Erläuterung zu den Tagesordnungspunkten der Sitzung des Technischen Ausschusses am 13.12.2023

Vorlage Nr. TA/053/2023

Heizungsreparatur Witthohschule Emmingen

Im Rahmen der üblichen Heizungswartung wurde festgestellt, dass es bei den Heizkreisen zu Undichtigkeiten aufgrund starker Korrosion kam, was auf den Bildern gut zu erkennen ist:



Der Gemeinde wurde dringend empfohlen, eine Heizungswasseraufbereitung nach VDI2035 durchzuführen und die Heizkreisanschlüsse am Heizungsverteiler erneuern zu lassen. Ein Angebot liegt zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung bereits vor, ein Vergleichsangebot wird bis zur Sitzung noch eingeholt. Die Kostensituation wird in der Sitzung erläutert werden.

Ein weiteres Angebot wurde eingeholt, um die alten Heizkessel zu demontieren, die durch den Wechsel zur Nahwärmeversorgung obsolet wurden, um mehr Platz im Heizraum zu schaffen.

Vor Ort soll die Situation der Heizverteiler und die räumliche Situation besichtigt werden.

Beschlussfassungsvorschläge:

Die Aufbereitung des Heizungswassers und die Erneuerung der Anschlüsse am Heizungsverteiler werden vergeben an zum Angebotspreis von.... EUR

Alternativ:

Die notwendigen Mittel werden im Haushaltsplan 2024 eingeplant.



Joachim Löffler
Bürgermeister



Patrick Allweiler
Hauptamtsleiter