

Erläuterung zu den Tagesordnungspunkten der Sitzung des Technischen Ausschusses am 15.02.2024


Vorlage Nr. TA/004/2024

Geplanter Austausch der Fenster an der Witthohschule

In der Witthohschule sollten Fenster an der Nordseite ausgetauscht werden, da sie undicht sind und immer wieder Wasser eingedrungen war. Hierfür waren bereits im Jahr 2023 insgesamt 46.000 EUR eingeplant.

Zunächst sollte die Maßnahme in der Regie von Architekt Moser durchgeführt werden, Nachdem das aber nicht mehr möglich war, hat das Büro Stemmer aus Orsingen-Nenzingen die Situation zusammen mit der Firma Burk Haustechnik überprüft.

Hierzu musste ein Teil der Fassadenpaneele entfernt werden. Es zeigte sich, dass die Fenster grundsätzlich ausgetauscht werden können. Allerdings wurde auch festgestellt, dass der obere und die seitlichen Fensteranschlüsse nicht dicht sind und der Wassereintritt von einer völlig durchnässten Fassadendämmung herrührt.



Es genügt also nicht, lediglich die Fenster zu tauschen, sondern die Fassade muss auch zumindest im Bereich oberhalb und seitlich der Fensterbänder erneuert werden, um die Wasserschäden in den Griff zu bekommen. In der Anlage sind mehrere Bilder beigefügt.

Das Architekturbüro Stemmer wird der Gemeinde einen Sanierungsvorschlag erarbeiten.

Dem Gremium zur Kenntnis

Joachim Löffler
Bürgermeister

Patrick Allweiler
Hauptamtsleiter